

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора  
директор Филиала "Нижневолго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

И. П. Коломенцев

2018г

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической мощности на 2018/2019гг.  
по МУП "Выксаэнерго"

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование подстанции	№ очередности ограничения, МВт										X
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
1	ООО Агентство Недвижимости "Вертикаль"	ПС "Выкса" 110/6 Ф 617	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	0,35	
2	ГБУ НО "Выксунский лесхоз"	ПС "Выкса" 110/6 Ф 606	0,07	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,54	0,61	0,68	
3	ООО «УК Палустройсервис»	ПС "Выкса" 110/6 Ф 617	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	
4	ООО «УК Палустройсервис»	ПС "Выкса" 110/6 Ф 617	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,23	
5	ООО «УК Палустройсервис»	ПС "Выкса" 110/6 Ф 617	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	
Всего по очередям нарастающим итогом			0,20	0,39	0,59	0,78	0,98	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	

Примечание:

- Графики ограничения потребления вводятся с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени)
- При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничение вплоть до аварийной брони

И. о. главного инженера МУП "Выксаэнерго"

В. В. Рассадин

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора  
директор филиала "Нижнеэнерго"  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

И. П. Клейменов

В. И. БЕЛИН

2018г

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической энергии на 2018/2019г.г.  
по МУП "Выксаэнерго"

№ п/п	Потребитель	№ очередности ограничения, тыс. кВт/час									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО Агенство Недвижимости "Вертикаль»	1,13	2,27	3,40	4,53	5,67	6,80	7,93	9,07	10,20	11,33
2	ГБУ НО "Выксунский лесхоз"	0,92	1,84	2,76	3,68	4,6	5,52	6,44	7,36	8,28	9,2
3	ООО «УК Палистройсервис»	0,16	0,31	0,47	0,63	0,79	0,94	1,10	1,26	1,41	1,57
4	ООО «УК Палистройсервис»	1,25	2,46	3,69	4,92	6,25	7,38	8,61	9,84	11,50	12,36
5	ООО «УК Палистройсервис»	2,08	4,15	6,23	8,30	10,38	12,45	14,53	16,61	18,68	20,76
Всего по очередям нарастающим итогом:		<b>5,536</b>	<b>11,033</b>	<b>16,550</b>	<b>22,066</b>	<b>27,681</b>	<b>33,100</b>	<b>38,616</b>	<b>44,133</b>	<b>50,075</b>	<b>55,225</b>

Примечание:

1. Графики ограничения потребления вводятся с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

И. о. главного инженера МУП "Выксаэнерго"

В. В. Рассадин

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
директор филиала "Нижевоэнерго"  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

И. П. Клейменов

2018г.

И. И. БЕЗЛИ

14.04.2018

№ 14/04/2018-01-01-001

ГРАФИК временного отключения потребления на период на 2018/2019 г.г.  
по МУП "Выксаэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	№ очередности графиков, МВт												
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	ООО Агентство Недвижимости "Вертикаль"	ПС "Выкса" 110/6 ф.617	РП-1 ф.602, ЗТП-52012, ТП-197, ф.0,4кВ	ОП	5	-	-	-	-	0,350	-	-	-	-	-	-		
2	ГБУ НО "Выксунский лесхоз"	ПС "Выкса" 110/6 ф.606	РП-2 ф.2-03, ТП-228	ОП	-	-	-	-	-	-	0,678	-	-	-	-	-		
3	ООО «УК Палистройсервис»	ПС "Выкса" 110/6 ф.617, 620	РП-1 ф.1-04 ТП-34 ф.0,4кВ	ОП	20	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	-	-		
4	ООО «УК Палистройсервис»	ПС "Выкса" 110/6 ф.617, 620	РП-1 ф.1-04 ТП-35 ф.0,4кВ	ОП	-	-	-	-	-	-	-	0,230	-	-	-	-		
5	ООО «УК Палистройсервис»	ПС "Выкса" 110/6 ф.617, 620	РП-1 ф.1-04 ТП-37 ф.0,4кВ	ОП	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	-	-		
Итого						до 5 мин.												
						до 20 мин.												
всего						-	-	-	-	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
всего по ДУ						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание

При выполнении работ командой (распоряжением) о вводе графиков аварийного отключения, сетевая организация вправе отключить потребителей непосредственно с помощью центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

И. О. главного инженера МУП "Выксаэнерго"

В. В. Рассадин